

Anlage zu TOP 6

Amt f. Stadtplanung,
- 63 - Bauaufsicht + Denkmalschutz
A814

Kassel, 16. Februar 2015
Herr Mohr
☎ 7056

- VI -

Dezernat VI	
Eing.	17. Feb. 2015
Anl.	<i>[Signature]</i>

Stadtverordneten-Versammlung Kassel	
Eing.	03. MRZ. 2015

ASMV 18.02.2015
Vorlage-Nr. 101.17.1566
Anfrage der CDU-Fraktion

„KVG-Trafohäuschen Bebelplatz“

Stellungnahme:

Zu 1) Das Gleichrichter-Unterwerk ist für die Stromversorgung der Straßenbahn eine notwendige technische Einrichtung. Die von der KVG geprüften Alternativstandorte waren technisch wegen der Streustromkorrosion (Stadthallengarage) bzw. wegen des fehlenden Einverständnisses des Grundstückseigentümers (Rosenkranzkirche) nicht umsetzbar. Andere Alternativen standen bislang nicht zur Diskussion.

Zu 2) Die Aufwendungen waren nach dem Stand des Verfahrens nicht vermeidbar.

Zu 3) Es wird nochmals nach Alternativstandorten gesucht.

Zu 4) Wenn ein Ersatzstandort gefunden ist, dürfte der Rückbau gelingen.

Zu 5) Diese Frage ist zwischen der Stadt Kassel und der KVG zu klären.

Mohr